



Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР  
Государственный пожарный надзор Куйбышевского района г. Донецк  
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Исх. № 18.02/370 от « 14 » 04 2021 г

## РЕШЕНИЕ

о прекращении действия постановления (протокола-постановления) о применении предупредительных мер от 16.03.2021 № 010336

«14» апреля 2021 года

Я. Главный государственный инспектор по пожарному надзору – начальник группы надзорной деятельности и профилактической работы 7 пожарно-спасательной части Государственного пожарно-спасательного отряда г. Донецк капитан службы гражданской защиты Штарк П.С.

(должность, звание, фамилия и инициалы руководителя органа ГПН)

рассмотрев Гарантийное письмо № 41 от 09.04.2021 г.

(обращение, заявление, жалобу или протест (исходящий номер, дата))

поступившее от и.о. заведующего Метельская К.А.

(фамилия, инициалы правообладателя или уполномоченного лица объекта надзора)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Ясли-сад № 41 города Донецка» по адресу: г. Донецк, ул. Лебединского, 41а.

(наименование объекта надзора, его адрес)

входящий № 334 от 09.04.2021

(№ и дата регистрации в канцелярии подразделения)

а так же предоставленные материалы:

Акт контрольной проверки, рапорт

(перечень документов, прилагаемых к обращению, заявлению, жалобе)

## УСТАНОВИЛ:

Нарушения требований пожарной безопасности указанные в протокол-постановлении № 010336 от 14.04.2021 устранены в полном объеме.

(степень устранения нарушений; обстоятельства, факты, которые свидетельствуют о нарушении законности при

вынесении постановления (протокола-постановления) о применении предупредительных мер)

На основании выше изложенного и в соответствии с пунктом 23.9. Порядка по организации работы органов государственного пожарного надзора, утвержденного Приказом Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики от «27» 02 2020г. № 55

**РЕШИЛ:**

1. Прекратить с «14» апреля 2021 действие постановления (протокола-постановления) о применении предупредительных мер от 16.03.2021 № 010336 вынесенного главным государственным инспектором по пожарному надзору – начальником группы надзорной деятельности и профилактической работы 7 ПСЧ ГПСО г. Донецк МЧС ДНР капитаном службы гражданской защиты Штарк П.С.

(указывается должностное лицо органа ГПН, которое вынесло постановление (протокол-постановление))

в отношении помещения электрощитовой Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Ясли-сад № 41 города Донецка» по адресу: г. Донецк, ул. Лебединского, 41а

(наименование и местонахождение объекта, на котором применялись предупредительные меры,

и (или) учреждения, организации, которым принадлежит объект)

Главный государственный инспектор по пожарному надзору – начальник группы надзорной деятельности и профилактической работы 7 ПСЧ ГПСО г. Донецк МЧС ДНР Штарк П.С.

(должность, орган, фамилия и инициалы лица, которое приняло решение)



(подпись)

«14» 04 2021 года

Копию решения правообладатель (уполномоченное лицо) объекта надзора получил:

14.04.2021  
(дата)

[Signature]  
(подпись)

[Signature]  
(фамилия и инициалы лица)

(отметка об отправлении постановления (протокол-постановления) заказным письмом)



Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР  
Государственный пожарный надзор Куйбышевского района г. Донецк  
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Исх. № 18.02/370 от « 14 » 04 2021 г

## РЕШЕНИЕ

о прекращении действия постановления (протокола-постановления) о применении предупредительных мер от 16.03.2021 № 010336

«14» апреля 2021 года

Я. Главный государственный инспектор по пожарному надзору – начальник группы надзорной деятельности и профилактической работы 7 пожарно-спасательной части Государственного пожарно-спасательного отряда г. Донецк капитан службы гражданской защиты Штарк П.С.

(должность, звание, фамилия и инициалы руководителя органа ГПН)

рассмотрев Гарантийное письмо № 41 от 09.04.2021 г.

(обращение, заявление, жалобу или протест (исходящий номер, дата))

поступившее от и.о. заведующего Метельская К.А.

(фамилия, инициалы правообладателя или уполномоченного лица объекта надзора)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Ясли-сад № 41 города Донецка» по адресу: г. Донецк, ул. Лебединского, 41а.

(наименование объекта надзора, его адрес)

входящий № 334 от 09.04.2021

(№ и дата регистрации в канцелярии подразделения)

а так же предоставленные материалы:

Акт контрольной проверки, рапорт

(перечень документов, прилагаемых к обращению, заявлению, жалобе)

## УСТАНОВИЛ:

Нарушения требований пожарной безопасности указанные в протокол-постановлении № 010336 от 14.04.2021 устранены в полном объеме.

(степень устранения нарушений; обстоятельства, факты, которые свидетельствуют о нарушении законности при

вынесении постановления (протокола-постановления) о применении предупредительных мер)

На основании выше изложенного и в соответствии с пунктом 23.9. Порядка по организации работы органов государственного пожарного надзора, утвержденного Приказом Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики от «27» 02 2020г. № 55



МИНИСТЕРСТВО  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Государственный пожарный надзор

АКТ  
по результатам проверки соблюдения  
требований пожарной безопасности

« 19 » марта 2021 год

г. Донецк  
(населенный пункт)

На основании распоряжения № 124 от «25» 02 2021 г. о проведении проверки объекта надзора: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Ясли -сад № 41 города Донецка», расположенного по адресу: г. Донецк, ул. Лебединского, 41а.

(указать наименование объекта надзора в отношении, которого проводилась проверка, адрес местонахождения)  
в период с «16» марта 2021 г. по «19» марта 2021 г. инспектором группы надзорной деятельности и профилактической работы 7 ПСЧ ГПСО г. Донецк капитаном службы гражданской защиты Паращевинной Юлией Константиновной.

(должность, специальное звание, фамилия и инициалы, должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)

проводилась плановая/внеплановая/контрольная проверка  
(необходимое подчеркнуть)

в присутствии заведующего МДОУ «Ясли -сад № 41 города Донецка» Пугачёвой Натальи Васильевны

**Выявленные нарушения требований пожарной безопасности:**

№ п/п	Детальное описание выявленного нарушения требования пожарной безопасности	Наименование нормативного правового акта, требования которого нарушены (пункт, статья)
1	2	3
1.	Здание и помещения не оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с действующими правовыми нормативными актами.	Правила пожарной безопасности в Украине, утверждённые Приказом МЧС Украины 19.10.2004 № 126, зарегистрированные в Министерстве юстиции Украины 04.11.2004 № 1410/10009 (далее - НАПБ А.01.001-2004) п. 6.1.2; Государственные строительные нормы Украины «Инженерное оборудование зданий и сооружений. Системы противопожарной защиты» (далее - ДБН В.2.5-56:2010)

9.	Не обработано огнезащитным составом деревянные конструкции чердачного помещения с составлением акта.	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.2.6; ДБН В.1.1-7-2002 п. 4.21, таблица 4
10.	Здание не оборудовано устройством защиты от прямых попаданий молнии и вторичных её проявлений в соответствии с ДСТУ Б В.2.5-38:2008.	НАПБ А.01.001-2004 п.5.1.35; «Инженерное оборудование зданий и сооружений. Устройство молниезащиты зданий и сооружений» (далее - ДСТУ Б В.2.5-38:2008) Приложение А п.15
11.	Не обеспечен объект выходом на чердак из лестничной клетки через противопожарный люк 2-го типа размерами не менее 0,6 м х 0,8 м по закреплённой вертикальной металлической лестнице.	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.2.4; ДБН В.1.1-7-2002 п. 6.6
12.	Групповые электрощитки не обеспечены схемами подключения потребителей с поясняющими надписями и указанным значением номинального тока аппарата защиты (плавкой вставки).	НАПБ А.01.001-2004 п. 5.1.22
13.	Не обеспечено помещение электрощитовой, сертифицированным углекислотным огнетушителем с величиной заряда огнетушащего вещества 3 кг и больше.	НАПБ А.01.001-2004 п. п. 6.4.8, 6.4.15; Типовые нормы принадлежности огнетушителей, утверждённые Приказом МЧС Украины № 151 от 02.04.2004, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 29.04.2004 № 554/9153 (НАПБ Б.03.001-2004) п. 3.8
14.	Не заделаны наглухо отверстия (проёмы) негорючим материалом в противопожарных стенах, перегородках, перекрытиях, образовавшиеся при пересечении коммуникациями (электрощитовая).	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.2.5
15.	Не обеспечены противопожарными дверями 2-го типа отверстия (проёмы) в противопожарных перегородках (преградах), отделяющих помещения электрощитовой от других помещений.	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.2.4; ДБН В.1.1-7-2002 п. 4.30
16.	Не обеспечены помещения гаражного бокса автоматической системой пожарной сигнализации.	НАПБ А.01.001-2004 п. 6.1.2; ДБН В.2.5-56:2010 приложение В (таблица В.1 п. 12.2.1)
17.	Не проведены профилактические осмотры и предупредительные ремонты электрооборудования и электросетей.	НАПБ А.01.001-2004 п. 5.1.38
18.	Не обеспечено эвакуационным освещением лестничная клетка, коридоры, проходы и другие пути эвакуации в соответствии с требованиями строительных норм и правил	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3. «Инженерное оборудование зданий и сооружений. Естественное и искусственное освещение» (ДБН В.2.5-28-2006) п. 4.7

		п. 4.6, приложение В (таблица В.1 п. 7.2) НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.1, 4.3.11; ДБН В.2.5-56:2010 приложение Г (таблица Г.4)
2.	Здание и помещения не оборудовано системой оповещения о пожаре типа СО-2.	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.1, 4.3.11; «Защита от пожара. Пожарная безопасность объектов строительства» (ДБН В.1.1-7-2002) п. 5.29
3.	Не выполнен пандус на путях эвакуации (запасной выход из здания).	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.4; ДБН В.1.1-7-2002 п. 5.18
4.	Не обеспечено открывание одних из дверей на путях эвакуации в направлении выхода из здания.	НАПБ А.01.001-2004 п. 3.5; «Системы эвакуационные фотолуминесцентные. Общие требования и методы контроля» (ДСТУ 7313:2013), раздел 10, приложение А (А.2:д)
5.	Планы эвакуации не выполнены в фотолуминесцентном исполнении.	НАПБ А.01.001-2004 п. 3.18; Приказ МЧС Украины от 29.09.2003г. № 368, зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 11.12.2003 под № 1147/8469 «Об утверждении перечня должностей, при назначении на которые лица обязаны проходить обучение и проверку знаний по вопросам пожарной безопасности.
6.	Не предоставлены программы для проведения вступительного и первичного противопожарного инструктажей, согласованные с органами государственного пожарного надзора.	НАПБ А.01.001-2004 п. 5.1.31
7.	Не установлен порядок отключения напряжения с электрооборудования на случай пожара.	НАПБ А.01.001-2004 п. 3.18, 3.19; Перечень должностей, при назначении на которые лица обязаны проходить обучение и проверку знаний по вопросам пожарной безопасности и порядка их организации, утверждённый Приказом МЧС Украины 29.09.2003 № 368, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 11.12.2003 № 1147/8468 (НАПБ Б.06.001-2003) п. 1.3.4
8.	Не пройдено руководителем обучение по вопросам пожарной безопасности.	

9.	Не обработано конструкции чердака.
10.	Здание не оборудовано прямыми поперечными проявлениями
11.	Не

19.	Допускается на путях эвакуации горючий материал (пластик) облицовки потолка (фойе).	НАПБ А.01.001-2004п. 4.3.11
20.	Не предоставлен график проверок и очистки вентиляционного оборудования, а также журнал осмотра вентиляционных установок в помещении кухни.	НАПБ А.01.001-2004п. 5.3.7
21.	Внешняя стационарная пожарная лестница не покрашена. <i>окрашена</i>	НАПБ А.01.001-2004п. 4.2.13
22.	Допущено подвешивание светильника непосредственно на токоведущем проводе и эксплуатацию его со снятым колпаком (рассеивателем) в помещении электрощитовой.	НАПБ А.01.001-2004 п.5.1.29

Подписи лиц проводивших проверку:

Инспектор группы НД и ПР 7 ПСЧ ГПСО г. Донецк МЧС ДНР  
капитан службы гражданской защиты Паращевина Ю.К.  
(должность, Ф.И.О.)

*Ю.К. Паращевина*  
(подпись)

Объяснения, замечания или возражения относительно проведенной проверки и составленного акта, которые имеют место со стороны юридического лица или физического лица – предпринимателя:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Экземпляр акта проверки получил (а).

Заведующий МДОУ «Ясли-сад № 41 города Донецка»  
Пугачёва Н.В.

(Должность, Ф.И.О. наименование юридического или физического лица предпринимателя)



*Н.В. Пугачёва*  
(подпись)

« 19 » 03 2021 г.

Отметка об отказе получения акта проверки:

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., паспортные данные свидетелей)

\_\_\_\_\_  
(подписи свидетелей)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., паспортные данные незаинтересованных лиц (понятых))

\_\_\_\_\_  
(подписи незаинтересованных лиц (понятых))

Отметка об отправке акта почтой

\_\_\_\_\_  
(дата отправки)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. и должность лица, которое отправило акт)